


P.P. 35.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI



UWAGA: Wszystkie spadki i rzędne należy zweryfikować przed rozpoczęciem prac i zakupem materiałów. Odcinki kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej układane z przykryciem mniejszym od 1m należy zaizolować cieplnie np. keramzytem. Instalacje zewnętrzne należy skoordynować z instalacjami wewnętrznymi.

INWESTYCJA: BUDYNEK MAGAZYNOWO-USŁUGOWY			
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 183/36 Obręb Dołuje		NR RYS.	4
BRANŻA: SANITARNA	05.2017	SKALA	1:100/250
TEMAT OPRACOWANIA: PROFIL PRZYŁĄCZA WODY WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ		nr upr.	podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Kaczorkiewicz	ZAP/0106/ PWOS/10	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Patryk Semik	ZAP/0224/ PWOS/10	