


# ROZDZIELNICA TS



nr.obw			1	2		3	4	5		6	7	8	
moc(kW)			1,0			2,0	2,0				1,0	0,3	
faza			L1	L2		L3	L1	L2		L3	L1	L2	
	zasilanie z rozd. TG2 obwód 3		kontrola napięcia	oświetlenie	rez	gniazda 230V 16A/N/PE	aparatura	rez		rez	klimatyzator serwerowni	wentylator dachowy W 3	rez

Uwaga: Aparaturę rozdzielniczy rozmieścić w typowej obudowie RWN z listwami N i PE z dzwiczkami z zamkiem. Prod. LEGRAND.

2x18

Ochrona przed niebezpiecznym napięciem  
dotyku: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD T-N-CS

Uwaga: Przyciski sterujące i lampki sygnalizacyjne instalować na drzwiach rozdzielnic

INWESTOR: B.POLENDER ul.Asfaltowa 21/4 72-010 Police		ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 183/36, OBRĘB DOŁUJE	
INWESTYCJA: BUDYNEK MAGAZYNOWO-USŁUGOWY		NR RYS.	12
TEMAT OPRACOWANIA: ELEKTRYCZNE	styczeń 2017	SKALA	1:100
TEMAT RYSUNKU: ROZDZIELNICA TS SERWEROWNIA		nr upr.	podpis
PROJEKTANT:	inż. HENRYK GAŁGAŃSKI	27/64	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. JAN KISIELEWICZ	85/64	