


ROZDZIELNICA TG 2/2



nr.obw				1	2		3	4	5		6	7	8
moc(kW)				1,0			2,0				0,3	0,3	
faza				L1	L2		L3	L1	L2		L3	L1	
	zasilanie z rozd. TG2 obwód 2		kontrola napięcia	oświetlenie	rez		gniazda 230V 16A/N/PE	rez	rez		wentylator dachowy W 4	wentylator dachowy W 5	rez

Uwaga: Aparaturę rozdzielniczy rozmieścić
w typowej obudowie Ekinox 2x12
z listwami N i PE z dzwczkami z
zamkiem , naścienne Prod. LEGRAND.

Ochrona przed niebezpiecznym napięciem
dotyku:SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD T-N-CS

Uwaga: Przyciski sterujące i
lampki sygnalizacyjne
instalować na drzwiach rozdzielniczy

INWESTOR: B.POLENDER ul.Asfaltowa 21/4 72-010 Police	ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 183/36,OBRĘB DOŁUJE	NR RYS.	11
INWESTYCJA: BUDYNEK MAGAZYNOWO-USLUGOWY	TEMAT OPRACOWANIA: ELEKTRYCZNE	styczeń 2017	SKALA 1:100
TEMAT RYSUNKU: ROZDZIELNICA TG2/2		nr upr.	podpis
PROJEKTANT:	inż. HENRYK GAŁGAŃSKI	27/64	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. JAN KISIELEWICZ	85/64	