


ROZDZIELNICA TG1/ 3



nr.obw				1	2		3	4	5		6	7	8
moc(kW)				1,5			2,0	3,5			0,3		
faza				L1	L2		L3	L1,2,3	L2		L3	L1	
	zasilanie z układu pomiarowego		kontrola napięcia	oświetlenie	rez		gniazda 230V 16A/N/PE	kurtyna powietrzna	rez		wentylator dachowy 1 W	rez	rez

Uwaga: Aparaturę rozdzielniczy rozmieścić w typowej obudowie Ekinox 2x12 z listwami N i PE z dzwiczkami z zamkiem , naścienne Prod. LEGRAND.

Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku:SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE UKŁAD T-N-CS

Uwaga: Przyciski sterujące i lampki sygnalizacyjne instalować na drzwiach rozdzielniczy

INWESTOR: B. POLENDER ul. Asfaltowa 21/4 72-010 Police		ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 183/36, OBRĘB DOŁUJE	
INWESTYCJA: BUDYNEK MAGAZYNOWO-USŁUGOWY		NR RYS.	7
TEMAT OPRACOWANIA: ELEKTRYCZNE		SKALA	1:100
TEMAT RYSUNKU: ROZDZIELNICA TG1/3		nr upr.	podpis
PROJEKTANT:	inż. HENRYK GAŁGAŃSKI	27/64	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. JAN KISIELEWICZ	85/64	